

**PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA
e-mailem - zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl lub faxem - 75 77 22 858**

Zaakceptowano przez członków komisji przetargowej dnia 2017-03-29

wyjaśnienia zostały umieszczone na stronie internetowej www.spzoz.zgorzelec.pl dnia 2017-03-29



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel./fax: +48 75 77 22 858
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

DZP/67/2017

Zgorzelec 2017-03-29

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE**

dotyczy postępowania: KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA – WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA - BUDYNKU PRZYCHODNI W PIEŃSKU PRZY ULICY ŚWIERCZEWSKIEGO 29

W związku z zapytaniem jednego z wykonawców dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przedstawiam Państwu treść zapytań oraz udzielam następujących wyjaśnień i zmian treści siwz zgodnie z art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz.U. poz. 2164):

Zapytanie wykonawcy i odpowiedzi zamawiającego

Czy Wykonawca w robotach projektowo- wykonawczych powinien przewidzieć zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego?

Tak. Wykonawca powinien przewidzieć zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Na podstawie art. 38 ust 6 ustawy oraz 12 a ust 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Z poważaniem

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
WS-SPZOZ w Zgorzelcu
Agneszka Horodecka