



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 173
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 20/ZP/2018
DZP/152/2018

Zgorzelec, dnia 13.07.2018r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

ZAPYTANIE NR 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Rozbudowę Wielospecjalistycznego Szpitala – SPZOZ w Zgorzelcu:

zadanie 1 - „Budowa wraz z wyposażeniem budynku przychodni lekarskiej podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rozbiórka przyszpitalnego obiektu gospodarczego w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej”

zadanie 2 „Wykonanie prac budowlanych dotyczących rozbudowy SOR-u”

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. Poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

PYTANIE NR 1

Stanowisko do pobierania krwi (dot. Parteru)

Czy Zamawiający dopuści stanowisko do pobierania krwi o poniższych parametrach?

| |
|--|
| Konstrukcja nośna wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, zabezpieczonej antykorozyjnie. |
| Cztery tworzywowe nóżki gwarantujące brak przesuwania się fotela po powierzchni podłogi. |
| Siedzisko, oparcie pleców, podglówek i podłokietniki pokryte wysoce odpornym na uszkodzenia oraz dezynfekcję materiałem tapicerskim. |
| Podłokietniki z regulacją wysokości oraz regulacją kąta odchylenia |
| Długość: 780 mm. |
| Szerokość: 800 mm. |
| Wysokość: 1120/1280 mm |
| Szerokość podstawy: 655 mm |
| Długość podstawy: 730 mm |
| Dopuszczalne obciążenie: 120 kg |

Odp. Zamawiający nie dopuszcza stanowiska o proponowanych parametrach.

PYTANIE NR 2

Stół zabiegowy (II piętro)

Czy Zamawiający dopuści stół o poniższych parametrach?

| |
|---|
| Stół zabiegowy elektryczny |
| Blat stołu 2-segmentowy, segmenty tapicerowane, ruchome. |
| Długość stołu 2050mm |
| Szerokość stołu 700mm |
| Długość podglówka 450mm |
| Regulacja segmentu pleców w zakresie -25° do +50° |
| Regulacja segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej |
| Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 460mm - 900mm |
| Regulacja wysokości za pomocą sterowników nożnych umieszczonych z 3 stron mocowanych do podstawy stołu. |
| Koła o średnicy 75mm wysuwane z podstawy dźwignią nożną w celu przemieszczenia stołu |
| Stół blokowany do podłogi za pomocą 4 gumowych nóżek celem stabilizacji. |

Tworzywowa osłona podstawy

Błat stołu oparty na dwóch punktach podparcia

Bezpieczne obciążenie robocze stołu 180kg

Odp. Zamawiający dopuszcza stół o powyższych parametrach.

PYTANIE NR 3

Kozetka zabiegowa z regulacją wysokości (I Piętro)

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o poniższych parametrach?

- Długość: 200 cm
- Szerokość: 68 cm* (w najszerszym miejscu)
- Wysokość: od 55 cm do 89 cm
- Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60° do 35°
- Dopuszczalne obciążenie: 170 kg
- Waga: 66 kg
- XSR 2 E - regulacja wysokości **elektryczna za pomocą siłownika elektrycznego**
 - blat dwuczściowy
 - otwór z zatyczką w podglówku
 - podglówek regulowany sprężyną gazową
 - uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża
 - tapicerka skóropodobna standard line (kolory 1-24)
 - biały kolor stelaża
 - 2 stopki, 2 koła jezdne
 - pilot ręczny do regulacji wysokości
 - blat: sklejka o grubości 16 mm, pianka o grubości 50mm

Odp. Zamawiający dopuszcza kozetkę o powyższych parametrach.

PYTANIE NR 4

Kozetka lekarska podwyższona (I Piętro)

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o poniższych parametrach?

- Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało
- Leże 2-segmentowe, tapicerowane; zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego: +45 stopni
- Uchwyt na prześcieradło
- Wymiary 1850 mm x 560 mm x 800 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza kozetkę o powyższych parametrach.

PYTANIE NR 5

Kanapa (dot. Korytarzy)

Czy Zamawiający dopuści kanapę o poniższych parametrach?

Wymiary 225 x 94 x 90 cm

Pokrycie ekoskóra, wyposażona w podłokietniki oraz skrzynię na pościel.

Powierzchnia spania po rozłożeniu wynosi 195 x 117 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza kanapy o powyższych parametrach.

PYTANIE NR 6

Ilość asortymentu

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Zamawiającego ilości sprzętu sanitarnego znajdującego się w zakresie postępowania, ponieważ w dokumentacji przetargowej występują rozbieżności uniemożliwiające przygotowanie rzetelnej oferty.

Odp. Zamawiający informuje, iż obowiązujący zakres robót został szczegółowo opisany w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym, zaś załączone przedmiary robót zostały załączone wyłącznie informacyjnie – zgodnie z punktem 19.7 SIWZ – tj.

„19.7 Podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja techniczna – w tym opis przedmiotu zamówienia, projekty budowlane, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, rysunki. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót pełni funkcję informacyjną.”

PYTANIE NR 7

Z uwagi na fakt iż Zamawiający zamieścił w dokumentacji przetargowej, informację nt. posiadania pozwolenia na budowę, dbając o interes Zamawiającego i własny jako potencjalnego wykonawcy, wnosimy o załączenie w/w dokumentu do dokumentacji przetargowej

Odp. Zamawiający informuje, iż publikuje wskazane dokumenty – o następujących nazwach plików:
„20_ZP_2018_Decyzja_nr_92_2017.pdf”
„20_ZP_2018_Decyzja_nr_200_2016.pdf”
„20_ZP_2018_Decyzja_zmieniająca_dot_Decyzji_Nr_200_2016.pdf”

PYTANIE NR 8

1. czy zamieszczone w dokumencie przetargowym pn. „Opis Techniczny” w pkt. 6.8.9.3. str. 28, opisy przegród zewnętrznych, mają charakter zalecenia, czy też propozycji wykonania?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż wskazane opisy mają charakter zalecenia i określają minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wykonanie przegród w tej samej technologii, lecz o lepszych parametrach.

PYTANIE NR 9

2. czy zamieszczone w dokumencie przetargowym pn. „Opis Techniczny” w pkt. 6.8.7. str. 27, opisy dotyczące konstrukcji modułów mają charakter zalecenia czy też koncepcji wykonania?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż wskazane opisy mają charakter zalecenia i określają minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji w tej samej technologii, lecz o lepszych parametrach.

PYTANIE NR 10

3. rozszerzając pytanie powyżej prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych profili konstrukcyjnych?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych profili konstrukcyjnych w tej samej technologii, lecz o lepszych parametrach pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań szczegółowo określonych w SIWZ i załącznikach do niej.

PYTANIE NR 11

W imieniu firmy „KONKRET” Sp. J z siedzibą w Chelmie w nawiązaniu do zapisu SIWZ punkt 3.2 mówiącym o posiadanych pozwoleniach zwracam się z prośbą o udostępnienie tychże pozwoleń.

Odp. Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi w pytaniu Nr 7.

PYTANIE NR 12

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie projektu z lokalizacją pomieszczeń z istniejącymi źródłami gazów medycznych: tlenu, próżni i sprężonego powietrza 5 bar.

Informacje na temat dokładnej lokalizacji źródeł zawarte w wyżej wymienionym dokumencie są niezbędne do prawidłowego skalkulowania parametrów instalacji gazów medycznych w zadaniu 2 wykonanie prac budowlanych dotyczących rozbudowy SOR-u.

Odp. Zamawiający nie posiada projektu ani inwentaryzacji instalacji gazów medyczny. Przyłączenie do instalacji gazów można wykonać w obecnym pomieszczeniu "Sali Resuscytacyjnej" - zaznaczonej na planie stanowiącym załącznik do niniejszej odpowiedzi na zapytanie.

Nazwa pliku: „20_ZP_2018_gazy_PLAN.pdf”

PYTANIE NR 13

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy dostawa mostów zasilających umiejscowionych w pomieszczeniu SOR 0.3 na parterze wg. rys nr. 1/T (plik pod nazwą 2.1.4.1 technologia SOR zgorzelec) wchodzi w zakres zamówienia?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż dostawa mostów zasilających nie wchodzi w zakres zamówienia.

PYTANIE NR 14

W odniesieniu do pytania nr 2. w przypadku jeśli dostawa wspomnianych mostów wchodzi w zakres zamówienia zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie specyfikacji technicznej wyżej wymienionego sprzętu i potwierdzenie wymaganej ilości sprzętu.

Odp. Zamawiający nie udostępnia dokumentów gdyż zgodnie z odpowiedzią z pytania nr 13 dostawa mostów zasilających nie wchodzi w zakres zamówienia.

PYTANIE NR 15

Ze względu na utrudniony dostęp do danych osobowych i brak referencji potwierdzających pełnienie funkcji kierownika budowy przez daną osobę, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w punkcie 5.1.2.2.b, jeżeli Oferent przedstawi wykaz osób w zakresie kierownika budowy podlegającego ocenie wraz z referencjami dotyczącymi zrealizowanej inwestycji, a także oświadczeniem kierownika budowy o pełnieniu takowych obowiązków podczas realizacji wymienionych inwestycji.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż wyraża zgodę na złożenie wyłącznie wypełnionego Załącznika nr 10 do SIWZ potwierdzającego przyznanie punktów w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy przewidzianego do realizacji umowy”.

Przyznanie punktów we wskazanym kryterium odbędzie się na podstawie danych wskazanych przez Wykonawców w wypełnionym Załączniku nr 10 do SIWZ (Wykaz osób). Informacje zawarte w Załączniku nr 10 do SIWZ nie podlegają uzupełnieniu w zakresie informacji wpływających na przyznanie punktów, zatem jeżeli Wykonawca nie złoży ww. załącznika, nie wypełni go w całości lub części, przyjmuje się, że Wykonawca nie zaoferował kierownika budowy z doświadczeniem mierzonym ponad minimum wynikające z warunków udziału w postępowaniu i otrzyma liczbę punktów wynikających z danych zawartych w załączniku nr 10 (w skrajnym przypadku 0 punktów) w ocenie ofert.

Biorąc pod uwagę powyższą odpowiedź na zapytanie Zamawiający modyfikuje SIWZ we wskazanym zakresie.

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ w zakresie terminu składania ofert i otwarcia ofert – tj.:

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.07.2018r. do godz. 12:00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 19.07.2018r. o godz. 12:30

Zmienione w zakresie terminów oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców – ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spzoz.zgorzelec.pl z dopiskiem „ZMIANA_2”.



Zamówień Publicznych
Kierownik Biura
WS-Sprawy i Zaopatrzenia
i Zakupów
Agnieszka Horodecka

Otrzymują:

- 1) strona internetowa
- 2) A/a

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail
zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

Sprawę prowadzi: Agnieszka Horodecka
e-Mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl