



RZUT PARTERU

NR POM	NAZWA POMIESZCZENIA	POW m ²
PRZYCHODNIA		
1	WIATROŁAP	5.80 m ²
2	HALL + POCZEKALNIA	133.00 m ²
3	REJESTRACJA	13.00 m ²
4	POMIESZCZENIE KARTOTEK	28.10 m ²
5	POMIESZCZENIE PROFILAKTYKI MED.	22.70 m ²
6	POM. KONSULTACJI INDYWIDUALNEJ	5.40 m ²
7	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6.40 m ²
8	WC MĘSKI	6.80 m ²
9	ODPADY	6.80 m ²
10	GABINET OPIEKI PODSTAWOWEJ POZ	14.10 m ²
11	USG I EKG	14.50 m ²
12	GABINET OPIEKI PODSTAWOWEJ POZ	14.60 m ²
13	GABINET ZABIEGOWY + SZCZEPIONIA	22.15 m ²
14	PMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	1.80 m ²
15	WINDA	5.90 m ²
16	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	3.40 m ²
17	KŁATKA SCHODOWA	21.80 m ²
18	GABINET RENTGENOWSKI	31.30 m ²
19	STEROWNIA G. RENTGENOWSKIEGO	6.50 m ²
20	KABINA NR 1	2.60 m ²
21	KABINA NR 2	2.60 m ²
22	SZATNIA PERSONELU	7.40 m ²
23	KOMUNIKACJA	2.40 m ²
24	WC PERSONELU	3.30 m ²
25	POKÓJ EDUKACJI	26.90 m ²
RAZEM		403.20 m ²

Legenda:

- inst. c.o. zasilanie
- inst. c.o. powrót
- inst. c.o. zasilanie podejście pod grzejnik
- inst. c.t. powrót podejście pod grzejnik

Uwaga:

- Odcinki pionowe i poziome instalacji c.o. należy wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych za pomocą złączek zaciskowych. Podejścia do grzejników od rozdzielaczy wykonać z rur PeX
- Przejścia przez przegrody zabezpieczyć rurami ochronnymi stalowymi, przy przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego przewody zabezpieczyć ogniochronnie zgodnie z wymaganiami.
- W projekcie zastosowano grzejniki płytowe zaworowe higieiczne zasilane od dołu. Sterowanie pracą grzejnika za pomocą głowicy termostatycznej. W miejscach ogólnodostępnych głowice wandaloodporne.
- Przewody instalacji układać zgodnie z zaleceniami producenta pod stropem i w brzdach ściennych. Przewody izolować zgodnie z opisem.



VENTI CONTROL
50-517 WROCŁAW ul. BARDZKA 30

INWESTOR: WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zgorzelcu , z siedzibą przy ul. Lubańskiej 11/12; 59-900 Zgorzelec		OBIEKT: Budowa budynku przychodni lekarskiej. Postawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz rozbiórka przyszpitalnego obiektu gospodarczego w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12		NR. UMOWY
RZUT PARTERU RYSUNEK: INSTALACJA C.O.				STADIUM PW BRANŻA SANITARNA.
BRANŻA:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	SKALA 1:100 DATA 30.11.2017 S6
SANITARNA:	inż. Andrzej Splawski	170/67		
WSPÓŁPRACA:				