



RZUT DRUGIEGO PIĘTRA

NR POM	NAZAWA POMIESZCZENIA	POW m²
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI II PIĘTRO		
2/1	KLATKA SCHODOWA	21.80 m²
2/2	GABINET GINEKOLOGICZNY	17.10 m²
2/3	ZABIEGOWY GINEKOLOGICZNY	17.15 m²
2/4	POMIESZCZENIE HIGIENICZNE	2.90 m²
2/5	KOMUNIKACJA	121.50 m²
2/6	POKÓJ POŁOŻNEJ	16.50 m²
2/7	GABINET ONKOLOGA	16.90 m²
2/8	ZAB. CZYSTY CHIRURGI, ONKOLOGI	16.60 m²
2/9	GABINET CHIRURGA	16.80 m²
2/10	ZAB. BRUDNY CHIRURGI	16.60 m²
2/11	MAGAZYN BRUDNY	2.40 m²
2/12	MAGAZYN CZYSTY	7.30 m²
2/13	SZATNIA PERSONELU MĘŻCZYŹNI	4.90 m²
2/14	TOALETA PERSONELU MĘŻCZYŹNI	2.65 m²
2/15	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2.65 m²
2/16	POMIESZCZENIE SOCJALNE	9.50 m²
2/17	KOMUNIKACJA	8.40 m²
2/18	WC MĘŻCZYZYN	6.70 m²
2/19	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6.80 m²
2/20	GABINET NEUROLOGA	21.00 m²
2/21	GAB. ZABIEGOWY REUMATOLOGA	16.60 m²
2/22	GAB. REUMATOLOGA, HEMATOLOGA	15.30 m²
2/23	GAB. ENDOKRYNOLOGA	25.00 m²
2/24	WINDA	5.90 m²
2/25	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	3.40 m²
RAZEM		402.35 m²

Legenda:

- inst. c.o. zasilanie
- inst. c.o. powrót
- inst. c.o. zasilanie podejście pod grzejnik
- inst. c.t. powrót podejście pod grzejnik

Uwaga:

- Odcinki pionowe i poziome instalacji c.o. należy wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych za pomocą złączek zaciskowych. Podejścia do grzejników od rozdzielaczy wykonąć z rur PeX
- Przejścia przez przegrody zabezpieczyć rurami ochronnymi stalowymi, przy przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego przewody zabezpieczyć ogniochronnie zgodnie z wymaganiami.
- W projekcie zastosowano grzejniki płytowe zaworowe higieiczne zasilane od dołu. Sterowanie pracą grzejnika za pomocą głowicy termostatycznej. W miejscach ogólnodostępnych głowice wandaloodporne.
- Przewody instalacji układać zgodnie z zaleceniami producenta pod stropem i w brzdach ściennych. Przewody izolować zgodnie z opisem.



VENTI CONTROL
50-517 WROCŁAW ul. BARDZKA 30

INWESTOR: <div>WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zgorzelcu , z siedzibą przy ul. Lubańskiej 11/12; 59-900 Zgorzelec</div>		OBIEKT: <div>Budowa budynku przychodni lekarskiej. Postawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz rozbiorka przyszpitalnego obiektu gospodarczego w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12</div>		NR. UMOWY	
RZUT DRUGIEGO PIĘTRA RYSUNEK: INSTALACJA C.O.				STADIUM PW BRANŻA SANITARNA.	
BRANŻA:		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	SKALA 1:100 DATA 30.11.2017 NR. RYS. S8
SANITARNA:		inż. Andrzej Sławski	170/67		
WSPÓŁPRACA:					