

RZUT DRUGIEGO PIĘTRA


NR POM	NAZWA POMIESZCZENIA	POW m²
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI II PIĘTRO		
2/1	KLATKA SCHODOWA	21.80 m²
2/2	GABINET GINEKOLOGICZNY	17.10 m²
2/3	ZABIEGOWY GINEKOLOGICZNY	17.15 m²
2/4	POMIESZCZENIE HIGIENICZNE	2.90 m²
2/5	KOMUNIKACJA	121.50 m²
2/6	POKÓJ POŁOŻNEJ	16.50 m²
2/7	GABINET ONKOLOGA	16.90 m²
2/8	ZAB. CZYSTY CHIRURGI, ONKOLOGI	16.60 m²
2/9	GABINET CHRURGA	16.80 m²
2/10	ZAB. BRUDNY CHIRURGI	16.60 m²
2/11	MAGAZYN BRUDNY	2.40 m²
2/12	MAGAZYN CZYSTY	7.30 m²
2/13	SZATNIA PERSONELU MĘŻCZYŹNI	4.90 m²
2/14	TOALETA PERSONELU MĘŻCZYŹNI	2.65 m²
2/15	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2.65 m²
2/16	POMIESZCZENIE SOCJALNE	9.50 m²
2/17	KOMUNIKACJA	8.40 m²
2/18	WC MĘŻSZCZYZN	6.70 m²
2/19	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6.80 m²
2/20	GABINET NEUROLOGA	21.00 m²
2/21	GAB. ZABIEGOWY REUMATOLOGA	16.60 m²
2/22	GAB. REUMATOLOGA, HEMATOLOGA	15.30 m²
2/23	GAB. ENDOKRYNOLOGA	25.00 m²
2/24	WINDA	5.90 m²
2/25	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	3.40 m²
RAZEM		402.35 m²

Legenda:

- inst. woda zimna
- inst. woda ciepła
- inst. cyrkulacja
- inst. kanalizacji sanit. pod stropem
- inst. kanalizacja sanit. podposadzkowa
- inst. skroplin
- inst. p.poz.

Uwaga:

- Przewody instalacji wodociągowej należy wykonać z rur Pe-Xc łączony za pomocą zaciskania. Instalację skroplin wykonać z rur PVC klejonych. Instalację p.poz wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
- Przejścia przez przegrody zabezpieczyć rurami ochronnymi stalowymi, przy przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego przewody zabezpieczyć ogniochronnie zgodnie z wymaganiami.
- Przewody instalacji układać zgodnie z zaleceniami producenta pod stropem i bruzdach ściennych.
- Przewody izolować zgodnie z opisem
- Przejścia pod ławą fundamentową wykonać w murze ochronnej.



VENTI CONTROL
50-517 WROCŁAW ul. BARDZKA 30

INWESTOR: WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zgorzelcu , z siedzibą przy ul. Lubańskiej 11/12; 59-900 Zgorzelec		OBIEKT: Budowa budynku przychodni lekarskiej. Postawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz rozbiórka przyszpitalnego obiektu gospodarczego w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12		NR. UMOWY			
RZUT DRUGIEGO PIĘTRA INSTALACJA WOD-KAN				STADIUM PW		BRANŻA SANITARNA.	
RYSUNEK:		IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWNIEN		PODPIS	
BRANŻA:		inż. Andrzej Splawski		170/67		SKALA 1:100	
SANITARNA:						DATA 30.11.2017	
WSPÓŁPRACA:						NR. RYS. S3	