



NR POM	NAZAWA POMIESZCZENIA	POW m²
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PIĘTRO		
1/1	KLATKA SCHODOWA	21.80 m²
1/2	GABINET GINEKOLOGICZNY	16.90 m²
1/3	ZABIEGOWY UROLOGIA	20.30 m²
1/4		
1/5	POCZEKALNIA KOMUNIKACJA	134.85 m²
1/6	GABINET ORTOPEDYCZNY	16.10 m²
1/7	ZABIEGOWY ORTOPEDYCZNY	16.40 m²
1/8	ORTOPEDYCZNY GIPSOWNIA	16.20 m²
1/9	KARDIOLOGIA	16.30 m²
1/10	KARDIOLOGIA-ZABIEGOWY	24.50 m²
1/11	MAGAZYN	7.35 m²
1/12	KOMUNIKACJA	8.40 m²
1/13	SZATNIA PERSONELU KOBIETY	4.90 m²
1/14	TOALETA PERSONELU KOBIETY	3.40 m²
1/15	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2.60 m²
1/16	POMIESZCZENIE SOCJALNE	9.40 m²
1/17	WC MĘŻCZYZN	6.70 m²
1/18	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6.80 m²
1/19	OTOLARYNGOLOGIA	14.10 m²
1/20	ZABIEGOWY - OTOLARYNGOLOGIA	15.60 m²
1/21	BADANIE SŁUCHU	6.60 m²
1/22	CIEMNI okulistyczna	6.20 m²
1/23	GABINET OKULISTYCZNY	14.10 m²
1/24	ZABIEGOWY OKULISTYCZNY	9.30 m²
1/25	WINDA	5.90 m²
1/26	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	3.40 m²
RAZEM		407.50 m²

Legenda:

- inst. c.o. zasilanie
- inst. c.o. powrót
- inst. c.o. zasilanie podejście pod grzejnik
- inst. c.t. powrót podejście pod grzejnik

Uwaga:

- Odcinki pionowe i poziome instalacji c.o. należy wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych za pomocą złączek zaciskowych. Podejścia do grzejników od rozdzielaczy wykonać z rur PeX
- Przejścia przez przegrody zabezpieczyć rurami ochronnymi stalowymi, przy przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego przewody zabezpieczyć ogniochronnie zgodnie z wymaganiami.
- W projekcie zastosowano grzejniki płytowe zaworowe higieiczne zasilane od dołu. Sterowanie pracą grzejnika za pomocą głowicy termostatycznej. W miejscach ogólnodostępnych głowice wandaloodporne.
- Przewody instalacji układać zgodnie z zaleceniami producenta pod stropem i w brzdach ściennych. Przewody izolować zgodnie z opisem.



VENTI CONTROL

50-517 WROCŁAW ul. BARDZKA 30

INWESTOR:		OBIEKT:		NR. UMOWY	
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zgorzelcu , z siedzibą przy ul. Lubańskiej 11/12; 59-900 Zgorzelec		Budowa budynku przychodni lekarskiej. Postawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz rozbiórka przyszpitalnego obiektu gospodarczego w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12			
RZUT PIERWSZEGO PIĘTRA RYSUNEK: INSTALACJA C.O.				STADIUM PW	BRANŻA SANITARNA.
BRANŻA:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	SKALA 1:100	NR. RYS. S7
SANITARNA:	inż. Andrzej Splawski	170/67			
WSPÓŁPRACA:				DATA 30.11.2017	