

BETON C30/37
STAL A-IIIN

UWAGI:

- 1.) Rysunki warsztatowe stropów dostarcza producent stropów Filigran.
- 2.) Ściany działowe należy murować na niepodstemplowanych stropach.
- 3.) Ściany działowe należy murować zgodnie z wytycznymi producenta pustaków lub cegieł. Połączenia ścian murowanych ze słupami i ścianami żelbetowymi z zastosowaniem systemowych szyn kotwiących do murów.
- 4.) Przebiegi należy sprawdzić z projektem architektury oraz projektami branżowymi.
- 5.) Projekt architektury jest nadrzędny, wszelkie niejasności należy uzgodnić z projektantem.
- 6.) Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym konstrukcji, który jest integralną częścią projektu.


OBCIĄŻENIA PŁYTY STROPOWEJ (charakterystyczne):

Stałe (warstwy): 1,90 kN/m² (γ_f = 1,35)

Zmienne:

- użytkowe, 5,00 kN/m² (γ_f = 1,5)
- ścianki działowe 1,25 kN/m² (γ_f = 1,5)

(Obciążenia nie uwzględniają ciężaru własnego stropu)



WENTI CONTROL

WENTI CONTROL

50-517 WROCŁAW ul. BARDZKA 30

INWESTOR:		OBIEKT:		NR. UMOWY	
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zgorzlecu , z siedzibą przy ul. Lubuskiej 11/12; 59-600 Zgorzelec		Budowa budynku przychodni lekarskiej, Postawowej Opieki Zdrowotnej I Ambulansowej Opieki Specjalistycznej oraz rozbiórka przyczepnego obiektu gospodarczego w Zgorzlecu, ul. Lubuska 11-12			
RZUT 1.PIĘTRA			STADIUM PW		BRANŻA KONSTRUKCJA
RYSEK:				NR. RYS.	
BRANŻA:		IMIE,, NAZWISKO		SKALA	
KONSTRUKCJA:		mgr inż. Dariusz Kowalecki		1:100	
				DATA	
				11.2017	
				K3	