



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 173
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 42/ZP/2018
DZP/396/2018

Zgorzelec, dnia 01.10.2018r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację bloku operacyjnego i sal pobytu chirurgii onkologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala – SPZOZ w Zgorzelcu

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. Poz. 1579 ze zmianami) odpowiada na następujące pytania:

PYTANIE NR 1

Proszę o przesłanie rzutu/projektu istniejącej instalacji GM do której mamy „wpiąć” modernizowaną.
Odp. Zamawiający w załączeniu przedstawia schemat miejsc podłączeń.

PYTANIE NR 2

Proszę o podanie ilości łóżek wraz z zapotrzebowaniem na tlen, sprężone powietrze 5 i 8 bar oraz próżnie w celu właściwego zaprojektowania źródeł GM.
Odp. Zamawiający informuje, iż obecnie w salach łóżkowych znajduje się instalacja GM, która w opinii Zamawiającego nie wymaga modernizacji.

PYTANIE NR 3

Proszę o sprecyzowanie kompletacji i ilości naściennych (rezerwowych) tablic poboru GM w salach operacyjnych (O2,A5,V).
Odp. Zamawiający informuje, iż w salach operacyjnych przewiduje się dwie tablice poboru GM (min. 2x o2, 1 N20, 2xA5, 2 x VAC, 1 AGSS).

PYTANIE NR 4

Proszę o sprecyzowanie kompletacji i ilości sufitowych kolumn anestezjologicznych w salach operacyjnych (O2,A5,V).
Odp. Zamawiający informuje, iż w salach operacyjnych przewiduje się dwie kolumny anestezjologiczne (min. 2x o2, 1 N20, 2xA5, 2 x VAC, 1 AGSS).

PYTANIE NR 5

Prosimy o informację dotyczącą stropu w miejscu instalacji wszystkich kolumn, tj. grubość oraz rodzaj stropu.
Odp. Zamawiający informuje, iż nad salami operacyjnymi występuje prefabrykowany strop typu Ackermana, uniemożliwiające bezpośredni montaż kolumn. Nad salami operacyjnymi znajduje się strych.

PYTANIE NR 6

Prosimy o informację, czy strop w miejscu montażu każdej z kolumn przeniesie obciążenia generowane przez kolumnę.
Odp. W opinii Zamawiającego strop nie przeniesie obciążenia generowanego przez zamontowaną kolumnę.

PYTANIE NR 7

Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku konieczności montażu przezstropowego Zamawiający zapewni dostęp do pomieszczeń powyżej montowanych kolumn, oraz kto ma pokryć koszty ewentualnej rozbiórki posadzki i jej odtworzenia do stanu pierwotnego.

Odp. Zamawiający zapewni dostęp do pomieszczeń powyżej oraz koszty rozbiórki i odtworzenia do stanu pierwotnego są po stronie Wykonawcy.

PYTANIE NR 8

Prosimy o informację, czy do miejsca instalacji kolumn doprowadzone są niezbędne media zasilające, tj. gazy medyczne, obwody elektryczne 230V, instalacja wyrównania potencjałów, przewody sieci teletechnicznej.

Odp. Nie, w miejscu instalacji kolumn nie są doprowadzone niezbędne media zasilające.

PYTANIE NR 9

Prosimy o informację, czy w miejscu instalacji kolumn anestezjologicznych wiszą obecnie jakiekolwiek jednostki zasilające, jeśli tak, to czy Zamawiający dokona ich demontażu.

Odp. Nie, w miejscu instalacji kolumn nie wiszą obecnie jakiekolwiek jednostki zasilające.

PYTANIE NR 10

Przetarg jest w formule zaprojektuj&wybuduj, czy Zamawiający dopuści wytyczenie tras rurociągowych oraz źródeł przez podwykonawcę instalacji GM posiadającego odpowiednie i ważne dopuszczenia (załącznik)?

Odp. Zamawiający dopuści opisanego podwykonawcę GM.

PYTANIE NR 11

Czy Zamawiający zapewni dostęp parkingowy (wjazd i przestrzeń parkingową w pobliżu modernizowanego bloku operacyjnego Onkologii)?

Odp. Tak, Zamawiający zapewni dostęp parkingowy w pobliżu inwestycji.

PYTANIE NR 12

Jaki jest budżet Zamawiającego dla tej inwestycji?

Odp. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 86 ust. 3 PZP, Zamawiający poda kwotę na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert. Zamawiający informuje, iż szacunkowa wartość zamówienia została oszacowana na kwotę 891 534,32 zł netto.


Kierownik Biura
Zamówień Publicznych / Zaoferowanie
WS-SPZOZ / Zgorzelec
mgr Agnieszka Horodecka

Otrzymują:

- 1) strona internetowa
- 2) A/a

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail
zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

Sprawę prowadzi: Agnieszka Horodecka
e-Mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl